

定期水質検査結果(令和7年度)

採水区分		番号		水質検査実施地点名称															備考
量水所				松山量水所															
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	最 高	最 低	平 均			
	採 水 時 刻	10:05	11:32	10:38	12:06	11:23	11:10	10:59	11:20	9:20	11:30	9:35	9:37						
	天 候 (前日)	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	雪	曇	曇						
	天 候 (当日)	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	晴	雨	曇	曇	雨						
	気 温 (℃)	11.7	11.4	19.1	33.4	27.9	28.5	22.0	16.8	6.9	3.8	4.4	4.1						
	水 温 (℃)	7.3	9.8	13.7	20.7	17.7	23.2	19.9	14.9	11.2	6.3	3.5	5.0						
残留塩素 (mg/L)		0.46	0.55	0.55	0.64	0.61	0.58	0.65	0.62	0.61	0.43	0.47	0.51	0.65	0.43	0.56			
水 質 基 準 項 目		基準値 (mg/L)		検 査 結 果															
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	病原微生物		
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	金属類		
6 鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
8 六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002			
9 亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	無機物		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2			
12 フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08			
13 ホウ素及びその化合物	1.0 以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	有機物		
14 四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15 1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002			
17 ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物		
18 テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
19 トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
20 ベンゼン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
21 塩素酸	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.14	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06	金属副生成物		
22 クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
23 クロロホルム	0.06 以下	<0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.008	0.008	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	0.003			
24 ジクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003	<0.003	0.004	0.004	<0.003	0.008	0.007	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	<0.003			
25 ジブromクロロメタン	0.1 以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002			
26 臭素酸	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
27 総トリハロメタン	0.1 以下	<0.004	0.006	0.008	0.011	0.008	0.019	0.017	0.008	0.005	0.005	<0.004	<0.004	0.019	<0.004	0.007			
28 トリクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.007	0.006	0.003	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.007	<0.001	0.003			
30 ブロモホルム	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	金属類		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01			
34 鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03			
35 銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			
36 ナトリウム及びその化合物	200 以下	9.5			13			11			9.6			13	10	11			
37 マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	無機物		
38 塩化物イオン	200 以下	14	12	12	13	15	15	11	11	13	14	15	17	17	11	14			
39 カルシウム、マグネシウム等	300 以下	22			29			26			26			29	22	26	その他		
40 蒸発残留物	500 以下	67			83			66			64			83	64	70			
41 陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	有機物		
42 ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001			
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
44 非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005			
45 フェノール類	0.005 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46 有機物 (T O C : 全有機炭素)	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.7	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	その他		
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.2	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
検 査 機 関		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						

定期水質検査結果(令和7年度)

採水区分		量水所	番号	水質検査実施地点名称						
			松山量水所							
試料採取時の記録事項	採 水 月 日	4月9日	7月2日	10月1日	1月7日	最 高	最 低	平 均	備 考	
	採 水 時 間	10:05	12:06	10:59	11:30					
	天 候 (前日)	曇	曇	曇	雪					
	天 候 (当日)	曇	曇	曇	曇					
	気 温 (℃)	11.7	33.4	22.0	3.8					
	水 温 (℃)	7.3	20.7	19.9	6.3					
残留塩素 (mg/L)		0.46	0.64	0.65	0.43					
水質管理目標設定項目		目標値 (mg/L)	検 査 結 果							
1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	金属類
2	ウラン及びその化合物	0.002 以下 (暫定)		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
4	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	有機物
5	トルエン	0.4 以下		<0.04			<0.04	<0.04	<0.001	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下		<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	
7	亜塩素酸	0.6 以下								消毒剤
8	二酸化塩素	0.6 以下								
9	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下 (暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物
10	抱水クロラール	0.02 以下 (暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
11	農薬類	1 以下 ※1								農薬
12	残留塩素	1 以下	0.46	0.64	0.65	0.43	0.65	0.43	0.55	消毒剤
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 以上、100 以下	22	29	26	26	29	22	26	その他
14	マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	金属類
15	遊離炭酸	20 以下	2.0	1.8	1.8	3.1	3.1	1.8	2.2	無機物
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	有機物
17	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 以下		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
18	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下								その他
19	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
20	蒸発残留物	30 以上、200 以下	67	83	66	64	83	64	70	
21	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
22	pH値	7.5 程度	7.3	7.4	7.5	7.2	7.5	7.2	7.4	
23	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力 0 に近づける	-2.4	-1.8	-1.7	-2.3	-1.7	-2.4	-2.1	
24	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数2,000以下(暫定)	0	2	3	0	3	0	1	微生物
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	有機物
26	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	金属類
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオktan酸	0.00005 以下		<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	その他
検 査 機 関			2	2	2	2				

※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が1以下であることを示す。

※2 検査機関 1：企業局酒田電気水道事務所 2：日本環境科学株式会社

定 期 水 質 検 査 結 果 (令和7年度)

		番号	水質検査実施地点名称															
採水区分	量水所		酒田量水所															
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	最 高	最 低	平 均	備 考	
	採 水 時 刻	10:41	13:45	13:26	12:42	13:20	13:41	11:25	13:30	10:37	12:17	10:53	11:07					
	天 候 (前日)	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	晴	曇	雪	曇	曇					
	天 候 (当日)	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	曇	曇	雨					
	気 温 (℃)	12.8	12.5	19.1	30.4	27.2	27.5	22.3	14.5	8.6	3.8	3.2	3.5					
	水 温 (℃)	6.5	10.1	14.0	19.8	11.3	21.1	18.8	12.5	9.2	4.9	2.4	4.3					
残留塩素 (mg/L)		0.46	0.56	0.54	0.72	0.65	0.66	0.72	0.69	0.63	0.60	0.53	0.55	0.72	0.46	0.61		
水 質 基 準 項 目		基準値 (mg/L)	検 査 結 果															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下				<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下				<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	金属類	
6	鉛及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02 以下				<0.002								<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	無機物	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下				<0.08								<0.08	<0.08	<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下				<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	有機物	
14	四塩化炭素	0.002 以下				<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下				<0.002								<0.002	<0.002	<0.002		
17	ジクロロメタン	0.02 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物	
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
21	塩素酸	0.6 以下	<0.06			<0.06		0.11			<0.06			0.11	<0.06	<0.06	金属類	
22	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002			<0.002		<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		
23	クロロホルム	0.06 以下	<0.001			0.004		0.006		<0.001				0.006	<0.001	0.003		
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003			0.004		0.006		<0.003				0.006	<0.003	<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.001			0.002		0.002		0.001				0.002	0.001	0.002		
26	臭素酸	0.01 以下	<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 以下	<0.004			0.010		0.013		<0.004				0.013	<0.004	0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003			<0.003		0.003		<0.003				0.003	<0.003	<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.001			0.004		0.005		0.001				0.005	0.001	0.003		
30	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008			<0.008		<0.008		<0.008				<0.008	<0.008	<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下				<0.01								<0.001	<0.001	<0.001		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下				0.01								0.01	0.01	0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3 以下				<0.03								<0.03	<0.03	<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下				14								14	14	14		
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
38	塩化物イオン	200 以下	13	12	11	13	14	13	10	11	12	13	14	16	16	10	13	
39	カルシウム、マグネシウム等	300 以下				29								29	29	29	無機物	
40	蒸発残留物	500 以下				84								84	84	84	その他	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下				<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	有機物	
42	ジオオスミン	0.00001 以下				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	0.005 以下				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	その他	
46	有機物 (TOC：全有機炭素)	3 以下	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	0.8	0.5	0.5	0.3	1.0	<0.3	0.5		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.0		7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
基 準 の 適 合 状 況			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
検 査 機 関			1 及び 2	1	1	1 及び 2	1	1	1 及び 2	1	1	1 及び 2	1	1				

定 期 水 質 検 査 結 果 (令和7年度)

採水区分		番号		水質検査実施地点名称													
量水所				平田第2量水所													
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	最 高	最 低	平 均	備 考
	採 水 時 刻	11:09	13:59	13:07	13:02	13:00	13:24	11:38	13:47	10:20	12:37	11:19	11:25				
	天 候 (前日)	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	晴	曇	雪	曇	曇				
	天 候 (当日)	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	曇	曇	雨				
	気 温 (℃)	12.9	12.1	19.1	31.1	27.0	26.5	21.9	10.0	8.9	3.2	4.2	3.0				
	水 温 (℃)	6.6	10.1	13.9	19.3	12.4	21.2	19.1	14.5	9.4	5.0	2.5	4.4				
残留塩素(mg/L)		0.50	0.51	0.55	0.70	0.62	0.64	0.70	0.63	0.64	0.58	0.55	0.58	0.70	0.50	0.60	
水 質 基 準 項 目		基準値(mg/L)	検 査 結 果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下				<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下				<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	金属類
6	鉛及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02 以下				<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	無機物
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下				<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下				<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	有機物
14	四塩化炭素	0.002 以下				<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下				<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
17	ジクロロメタン	0.02 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6 以下	<0.06			<0.06			0.11			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	金属類
22	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06 以下	<0.001			0.004			0.006			<0.001		0.006	<0.001	0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003			0.003			0.006			<0.003		0.006	<0.003	<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	
26	臭素酸	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 以下	<0.004			0.010			0.013			<0.004		0.013	<0.004	0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003			<0.003			0.004			<0.003		0.004	<0.003	<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.001			0.004			0.005			0.001		0.005	0.001	0.003	
30	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下				<0.01								<0.001	<0.001	<0.001	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下				0.01								0.01	0.01	0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3 以下				<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物	1.0 以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下				14								14	14	14	
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
38	塩化物イオン	200 以下	13	12	11	13	14	13	10	11	12	13	14	16	16	10	13
39	カルシウム、マグネシウム等	300 以下				29								29	29	29	
40	蒸発残留物	500 以下				84								84	84	84	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下				<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジオオスミン	0.00001 以下				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
45	フェノール類	0.005 以下				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物 (TOC：全有機炭素)	3 以下	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	0.8	0.6	0.5	0.7	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.0	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			その他
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基 準 の 適 合 状 況			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
検 査 機 関			1及び2	1	1	2	1	1	1及び2	1	1	1及び2	1	1			