令和８年度　庄内空港航空灯火補用品購入　仕様書

1　仕様書の適用

この仕様書は、「令和８年度　庄内空港航空灯火補用品購入」に適用する。

2　品名・型式・数量

品名	仕様			数量	備考
	規格	灯火名称	灯火型番		
電球	JF 6.6A 200W V3	ALS	EHU-31	30 個	
電球(反射鏡付)	JFR 6.6A 200WP	PAPI	P型	60 個	
電球	RC 110V 7.5W	RDML	G-2	400 個	
電球	PR110V 500W	OBL	OM-6	32 個	
電球	JF 6.6A 100W SF3	RCLL他	FMB-37Ⅱ他	100 個	
放電管	M400LSH/U	FLO	MT4030	5 個	
光学(LED)ユニット	EHU-38D青	TPIL	EHU-38D	2 個	
EHB-34標識灯	EHB-34(G/R)	RTHL	EHB-34	1 個	接手なし プラグ付
EHB-35標識灯	EHB-35(W/W)	REDL	EHB-35	1 個	接手なし プラグ付
吹流し	風向灯用	WDIL	吹流し	2 流	
グローブ	EHB	REDL、RTHL	EHB-35、34	10 個	
0リングガスケットA	FH	P-ALS他	FHU-31他	80 個	
0リングガスケットA	FM	RCLL他	FMB-37Ⅱ他	150 個	
0リングガスケットA	FL	TCLL	FLB-9B・9CⅡ	50 個	
カバー部	FHB 2P(XH-S121)	RTHL	FHB-33/34	10 個	
カバー部	FMB 1P(XM-S423B)	RCLL	FMU-37Ⅱ	20 個	
カバー部	FM 1P(XM-S411A)	RTZL	FMU-38Ⅱ	20 個	
カバー部	FL(XL-S211A)	TCLL	FLB-9B・9CⅡ	15 個	

3　適用規格

本件に適用する規格は、国土交通省航空局制定の仕様書（灯仕）による。

4　納入場所

山形県酒田市浜中地内　山形県庄内空港事務所　電源局舎

5　納入期限

令和 9年 3月31日（水）

6　納入計画書

受注者は、契約締結後速やかに納入計画書を作成し、担当職員の承諾を得た後、物品の発注を行うこと。

7　検収

納入場所における納入検査をもって検収とする。

8　提出書類

（１）　品目内訳書　1 部

（２）　納入実績書　1 部

（３）　納入計画書　1 部

（４）　納品添付書類

・品質保証書もしくは規定検査の合格を証明する書類　1 部

（５）　納入写真　1 部

（６）　物件納入通知書　2 部